

## Lebensdauer für Luftfilter nach DIN EN779 und DIN EN

Grundsätzlich sind Luftfilter der Differenzdrucküberwachung unterworfen. Die vom Hersteller vorgegebene Enddruckdifferenz darf dabei nicht überschritten werden.. Das Zeitfenster für die maximale Standzeit ist in der VDI6022 ist gesetzlich wie folgt geregelt:

- Grobfilter max. 2 Jahre nach Inbetriebnahme
- Feinfilter max. 1 Jahr nach Inbetriebnahme

Der Alterungsprozess eines Luftfilters beeinflusst wesentlich die Betriebsicherheit. Zur Vermeidung eines vorzeitigen Alterns sind Luftfilter möglichst Original verpackt in abgedunkelten und trockenen und staubfreien Räumen zu lagern. Die maximale Lagerdauer zwischen Produktionsdatum und Inbetriebnahme beträgt bei:

- Luftfiltermatten , Taschenfilter, Luftfilterzellen = 2 Jahr
- Schwebstofffilter = 4 Jahre

Filter die das Verfalldatum überschreiten unterliegen nicht mehr der Gewährleistung.

Mit freundlichen Grüßen  
EURO-Filter GmbH  
Günter Puschmann